

Nummer	18-003525-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	GREMET STOLARIJA d.o.o. Vardarska br. 4 14000 Valjevo Serbien
Produkt	Einflügeliges Drehkipfenster
Bezeichnung	System: Modern line wood-Al IV90
Details	Hersteller GREMET STOLARIJA d.o.o., - Valjevo; Material Holz-Alu; Öffnungsart Drehkip; Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm
Besonderheiten	Stellung der Verriegelung

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C5/B5

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 9A

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-003525-PR01 PB-A01-02-en-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
25.07.2019



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Franz Gluber
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 50C-F75EF